

**"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕВ" АД**  
**гр. Враца**

3000 гр. Враца, бул."Втори юни" № 66; тел. 092/ 923039, факс 092/ 923072; e – mail:  
mbal\_vratza@abv.bg

**ДО**

**ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА**

**В обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на устройство за непрекъсваемо токозахранване (UPS) за нуждите на "МБАЛ – Христо Ботев" АД"**

**Уважаеми госпожи и господа,**

**Във връзка с посъпило искане за разяснение и на основание чл. 189 от ЗОП, Възложителя предоставя настоящото разяснение:**

**Въпрос № 1:** Приблизителни размери на помещението, предвидено за монтаж на UPS-а и батериите.

**Отговор №1:**

Помещението, което е предвидено за монтаж на устройство за непрекъсваемо токозахранване (UPS) е със следните размери:

Ширина: 150 см.;

Дължина: 200 см.;

Височина: 210 см.

**Въпрос № 2:** Следва ли да се предвиждат кабели за присъединяване на UPS-а или не? И ориентировъчен метраж, евентуално.

**Отговор №2:**

Не се предвижда допълнително окабеляване във връзка с монтажа на конкретното устройство.

**Въпрос № 3:** Климатизирано ли е помещението за монтаж?

**Отговор №3:**

В помещението, което е предвидено за монтаж на устройство за непрекъсваемо токозахранване е изградена ОВК инсталация. Предвижда се поставяне на климатична система, която да поддържа необходимата постоянна температура.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**Д-р Петър Керемедчиев**

**Изпълнителен директор на**

**"МБАЛ – Христо Ботев" АД – гр.**

